

Российская Федерация

Муниципальное казенное учреждение
«Калининградская служба заказчика»

Почтовый адрес: 236040, г. Калининград
ул. Подп. Иванникова, 1, каб. 1
Тел: 536809, Факс: 536809

На № 140 от 02.06.2014г.
От 03.06.2014г. № 139

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «КСЗ»

Е.Ю.Иванова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На проектирование наружного освещения оптовой базы и складов.
(в рамках формирования пакета документов под реализацию через аукцион земельного участка)

1. Объект строительства – оптовая база и склады.
 2. Адрес: ул. Яблочная.
 3. Наименование и юридический адрес заявителя: КАиС,
г. Калининград, пл. Победы, 1, каб.203.
 4. Запроектировать наружное освещение оптовой базы и складов в пределах благоустройства:
 - 4.1. Светильники типовые с использованием энергосберегающих, светодиодных, натриевых ламп малой мощности (мощность ламп по расчету) с установкой на здании или отдельно стоящие.
 - 4.2. Опоры металлические, индивидуальные.
 - 4.3. Линию наружного освещения выполнить кабелем 1 кВ по стенам здания или в траншее. Сечение кабеля выбрать согласно расчетам. Проектом предусмотреть прокладку кабеля наружного освещения в отдельной траншее.
 5. Подключение наружного освещения выполнить от распределительного щита оптовой базы и складов.
 6. При попадании сети наружного освещения МКУ «Калининградская служба заказчика» в зону строительства и благоустройства проектом предусмотреть вынос линии.
- Вынос сети наружного освещения уточнить при проектировании и выполнить до начала строительства**
7. Проект наружного освещения согласовать с обслуживающей организацией и МКУ «КСЗ»
- При определении заказчика получить основные ТУ.

Срок действия технических условий 2 года.

Ведущий инженер МКУ «КСЗ»



В.Н. Барсуков

Исп. Инженер



Т.М. Тюлина