


0 руб.
ей катег.
асстояние
имого класса
не более 300
3 в сельской



- 119 -

Российская Федерация
Муниципальное предприятие
по эксплуатации сетей и сооружений
отвода поверхностного стока
"ГИДРОТЕХНИК"
Городского округа «Город Калининград»

Россия, Калининград 236000, ул. Леонова, 36-б

тел./факс (4012) 21-43-31.

e-mail: gidrotehnik@list.ru

№ 370 от 03.06. 2014г.

На основании заявления
№ 410 от 30.05. 2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МП «Гидротехник»
В.В.Большаков
«03» июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения для проведения аукциона

1. Объект: земельный участок под строительство оптовой базы и складов.
2. Место расположения: г. Калининград, Московский район,
ул. Яблочная.
3. Наименование и юридический адрес заказчика/застройщика:
Комитет архитектуры и строительства г. Калининград, пл. Победы, 1.
4. Существующее положение:

Земельные участки расположены в зоне объектов обслуживания населения и производственной деятельности.

В районе строительства имеются пруды, которые принимают поверхностные и грунтовые воды с прилегающих территорий. Пруды имеют береговую 5-ти метровую полосу общего пользования, которая используется и для подъезда спецтехники при обслуживании водотока.

Имеется горколлектор дождевой канализации диаметром 600мм, проходящий по ул. Дзержинского.

5. Содержание технических условий:

Исходя из местоположения землеотвода, природных условий и во избежание переувлажнения участка, необходимо предусмотреть мероприятия по сбору и отводу дренажных и дождевых вод:

5.1. Отвод поверхностных и грунтовых вод выполнить в горколлектор дождевой канализации диаметром 600мм в существующий смотровой колодец (схема прилагается).

5.2. При подключении предусмотреть прочистку горколлектора дождевой канализации.

5.3. В пределах земельного участка предусмотреть устройство очистных сооружений поверхностного стока (состав системы очистки: регулирующий колодец, пескоилоотделитель, бензомаслоотделитель, колодец для отбора проб стоков после очистки), имеющих сертификат соответствия.

6. Правообладателю земельного участка получить в МП «Гидротехник» технические условия для разработки проектной документации по улучшению гидрологической ситуации земельного участка.

7. Предварительные технические условия выданы на основании заявки № 410 от 30.05.2014 года.

Начальник отдела гидрологического
контроля и инженерных сетей



Т.Б.Смирнова

унктов
8 кв.м.

я

исп. Петрова И.А. тел. 91-92-20