

ЗАМЕЧАНИЯ К СХИСМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Приложение

№ п/п	№ п/п замечания	№ пункта (Главы)	Часть, раздел, таблица, рисунок	Содержание замечания (предложение), сформулированный текст	Комментарий Разработчика (предложения новой редакцией)	Отметка о принятии	Расположение информации в актуализированной Схемте теплоснабжения на 2025 года (реестр изменений)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Замечание МКП "Калининградтеплоснабжение"			
1	1	Глава 2, Глава 2	Раздел 2.2, таб. 2.2.8	<p>Просят Вас исключить из схемы теплоснабжения В таблице 2.2.8 - Объекты подкомпоновки к системе теплоснабжения, согласно инвестиционным программам МКП «Калининградтеплоснабжение», раздел объекта розничные к системе теплоснабжения, согласно инвестиционной программе МКП «Калининградтеплоснабжение» на 2017 - 2019 гг., не выполненные к 2020 г., согласно «Отчету об исполнении инвестиционной программы 2019» с официального сайта МКП «Калининградтеплоснабжение», пункт 35 Подкомпоновке ФГ КОУ ВО «Калининградский пограничный институт» к централизованному теплоснабжению, так как здания в адрес МКП «Калининградтеплоснабжение» не поступала</p>		Просят Вас исключить из схемы теплоснабжения	
2	2	Раздел Общеполитические материалы	Глава 1, таблица 1.3.9	<p>«Температурный график отпуса тепловой энергии в горячей воде в Южной части города Калининграда и от ИТП в Диромонтов в Юго-Восточную часть» не верна. Температурный график должен быть 110-70. В версии схемы теплоснабжения от 30.07.2020 данный температурный график был указан верно - 110-70.</p>		не верна	
3	3	Раздел ОМ	Глава 1, подпункт 1.3.22	<p>энергетические предприятия в этом году не разрабатывались, и исполнения не проводились, по причине наличия соглашения 19. Об этом сообщалось иск. 19780 от 21.07.2020 г.</p>		не актуальный	
4	4	Книга 1, Глава 1	Раздел 1.10, таб. 1.10.1	<p>стр. 171 таб. 1.10.1 Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций за 2017-2019 год не актуальны, необходима проверка по данным МКП «Калининградтеплоснабжение».</p>		Не видно значений. Расширить таблицу данными по МКП "Калининградтеплоснабжение" в п.2.3	
5	5	Книга 2, Глава 2		<p>стр. 139 таб. 4.1.2 «Первоначальные значения отпуса тепловой энергии источниками МКП «Калининградтеплоснабжения» объектам г.о. не соответствуют значениям в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области»</p>		<p>Не приняты. Не правильные значения отпуса в 2020 и 2021 гг. по РТС "Калининград", РТС "Прибрежная", РТС "Центрус", по хозрасчету Россетей в 2020 г. По А. Невского, 9а в 2021 г. отпуса тыс. е. (котельная закрыта). В 2021 г. добавить в перечень источников, не относящихся к регулируемым видам деятельности (котельные по договорным ценам на пазоборном топливе котельные 3-го Белорусского фронта. По котельным не относятся к регулируемым видам деятельности (включенные в МКД угольные котельные) принять значения ПТО</p>	