



**АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

11 октября 2017 г. № 162
Калининград

**Об отказе в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Перекресток» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции здания автомобильной мойки**

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Перекресток» О.Г. Алмазовой, с учетом заключения о результатах публичных слушаний № и-КАиС-8839 от 17.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области от 06.10.2017 № 05, п р и к а з ы в а ю:

1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Перекресток» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции здания автомобильной мойки, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:133201:17 по адресу: город Калининград, Московский проспект, 203, с изменением расстояния до западной границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:133201:17 с 3 метров до 0 метров.

2. Основание:


- протокол проведения публичных слушаний от 03.08.2017;
- заключение о результатах публичных слушаний от 17.08.2017 № и-КАиС-8839;
- рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области от 06.10.2017 № 05;
- обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Спектрум» В.В. Тихонова от 03.08.2017 № 67;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 16 «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»);

– Свод Правил СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (глава 15 «Требования пожарной безопасности»).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель (директор)



Н.В. Васюкова