



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

236022 г. Калининград
ул. Нарвская, 58

Тел./факс: (4012) 667111, 667113
E-mail: info@kts39.ru

« 18 » 10 2017 г. № 430 ТУ

На № 370ТУ от 17.10.17г.

На № и-КАиС-11300 от 17.10.17г.

Комитет архитектуры и строительства
администрации городского округа «Город
Калининград» управление организации
развития территорий
г. Калининград
Пл. Победы, 1, каб. 243.

На Ваше обращение, исх. № и-КАиС-11300 от 17.10.2017г. о выдаче технических условий для принятия решения о развитии застроенной территории площадью 4644 кв.м в границах ул. Островского №№1, 2, 3 в Ленинградском районе г. Калининграда, информируем.

В границах данного земельного участка проходят централизованные тепловые сети 2Ду65 МП «Калининградтеплосеть».

Теплоснабжение данного района осуществляется от теплового источника: РТС «Северная».

Подключенная тепловая нагрузка превышает располагаемую мощность теплового источника.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения», ввиду отсутствия резерва мощности теплового источника, МП «Калининградтеплосеть» отказывает в выдаче технических условий на подключение к централизованным тепловым сетям объекта по ул. Островского в г. Калининграде.

Главный инженер

А.Н. Салмин