

Российская Федерация

Муниципальное казенное учреждение  
«Калининградская служба заказчика»

Почтовый адрес: 236040, г. Калининград  
ул. Подп. Иванникова, 1, каб. 1  
Тел: 536809, Факс: 536809

На № 337 от 11.11.2014г.  
От 11.11.2014г. № 341



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

На проектирование наружного освещения магазина или объекта бытового обслуживания.

( в рамках формирования пакета документов под реализацию через аукцион земельного участка)

1. Объект строительства – магазин или объект бытового обслуживания.
2. Адрес: ул. Ялтинская.
3. Наименование и юридический адрес заявителя: КАИС, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб.203.
4. Запроектировать наружное освещение магазина или объекта бытового обслуживания в пределах благоустройства:
  - 4.1. Светильники типовые с использованием энергосберегающих, светодиодных, натриевых ламп малой мощности (мощность ламп по расчету) с установкой на здании или отдельно стоящие.
  - 4.2. Опоры металлические, индивидуальные.
  - 4.3. Линию наружного освещения выполнить кабелем 1 кВ по стенам здания или в траншее. Сечение кабеля выбрать согласно расчетам. Проектом предусмотреть прокладку кабеля наружного освещения в отдельной траншее.
5. Подключение наружного освещения выполнить от распределительного щита Магазина или объекта бытового обслуживания.
6. При попадании сети наружного освещения МКУ «Калининградская служба заказчика» в зону строительства и благоустройства проектом предусмотреть вынос линии.

**Вынос сети наружного освещения уточнить при проектировании и выполнить до начала строительства**

7. Проект наружного освещения согласовать с обслуживающей организацией и МКУ «КСЗ»

При определении заказчика получить основные ТУ.

Срок действия технических условий 2 года.

Ведущий инженер МКУ «КСЗ»

В.Н. Барсуков

Исп. Инженер

Т.М. Тюлина