АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____» _____2026 г. № _____
г. Калининград

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 02.06.2009 № 349 «О пожарной безопасности», Уставом городского округа «Город Калининград» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Перечень) (приложение).
2. Рекомендовать гражданам обеспечить наличие и исправное содержание первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.03.2013 № 338 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), на территории города Калининграда».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского

округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава городского округа Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению
администрации городского округа
«Город Калининград»
от ___ _____ 2026 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), на территории городского округа «Город Калининград»

№ п/п	Наименование объекта защиты	Перечень первичных средств пожаротушения и инвентаря	Количество, шт.
1.	Жилые дома (ИЖС, садовые дома, дома блокированной застройки)	огнетушитель (порошковый или углекислотный) с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг	не менее 1 - на дом (при этажности 2 и более этажей рекомендуется по 1 - на этаж)
		емкость (бочка) с водой (в течение пожароопасного сезона)	1
		противопожарное полотно (кошма) размером не менее 1,5 х 1,5 м	1
2.	Жилые помещения (квартиры в многоквартирных домах, комнаты в коммунальных квартирах и общежитиях)	огнетушитель (порошковый, углекислотный или воздушно-эмульсионный) с массой огнетушащего вещества не менее 2 кг	1
		противопожарное полотно (кошма) размером не менее 1 х 1 м	1
3.	Гаражи и эллинги	огнетушитель (порошковый или углекислотный) с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг	1
		ведро металлическое (объемом не менее 10 л) или ящик с песком (0,1 м³) с совковой лопатой	1
		противопожарное полотно (кошма) размером не менее 2 х 1,5 м	1
4.	Хозяйственные постройки и строения на земельных	огнетушитель (порошковый или углекислотный) с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг	1

	участках, оборудованные отопительными (нагревательными) приборами или системами	ведро металлическое (объемом не менее 10 л)	1
		емкость (бочка) с водой (в течение пожароопасного сезона)	1
		противопожарное полотно (кошма) размером не менее 1,5 х 1,5 м	1

Примечание.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Граждане обеспечивают своевременную перезарядку и проверку огнетушителей в соответствии с техническим паспортом изделия.