Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Прокладка газопровода Ду40/32мм в футляре через стену	серия 5.905-25.05, УГ 8.00			комплект	8/8	4,9	применит.
	а) Труба $\frac{\text{ø89х4,0 ГОСТ 10704-91}}{\text{В-10 ГОСТ 10705-80*}}$, l=600 мм	УГ 8.01-01			шт	1	3,6	
	б) Битум нефтяной изоляционный БНИ IV	ГОСТ 9812-74*			$дм^3$	0,02		
	в) Просмоленная пеньковая прядь	ГОСТ 19993-74**			$дм^3$	0,04		
	г) Керамзитобетон кл.В10				$м^3$	0,04		
7	Прокладка газопровода Ду25/20мм в футляре через стену	серия 5.905-25.05, УГ 8.00			комплект	16/4	2,40	применит.
	а) Труба $\frac{\text{ø57х3,5 ГОСТ 10704-91}}{\text{В-10 ГОСТ 10705-80*}}$, l=400 мм	УГ 8.01-01			шт	1	2,31	
	б) Битум нефтяной изоляционный БНИ IV	ГОСТ 9812-74*			$дм^3$	0,02		
	в) Просмоленная пеньковая прядь	ГОСТ 19993-74**			$дм^3$	0,04		
	г) Керамзитобетон кл.В10				$м^3$	0,04		
8	Прокладка газопровода Ду25/20 в футляре через перекрытие	серия 5.905-25.05 в.1,УГ9.00			компл.	48/36		(применит.)
	- труба ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91*, l до 340мм	УГ 9.01			шт	1	1,3	
	- Круг $\frac{\text{6-8 ГОСТ 2590-88}}{\text{Ст3кп-1-II ГОСТ 535-88*}}$				шт	4	0,2	
	- просмоленная пеньковая прядь	ГОСТ 9993-74*			3	0,5		
9	Прокладка газопровода Ду32 в футляре через перекрытие	серия 5.905-25.05 в.1,УГ9.00			компл.	4		(применит.)
	- труба ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91*, l до 340мм	УГ 9.01			шт	1	1,3	
	- Круг $\frac{\text{6-8 ГОСТ 2590-88}}{\text{Ст3кп-1-II ГОСТ 535-88*}}$				шт	4	0,2	
	- просмоленная пеньковая прядь	ГОСТ 9993-74*			3	0,5		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.