



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ
И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

236007, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, 1

тел. 8-4012-59-99-03
факс 8-4012-59-99-15
e.postnova@gov39.ru

Акционерное общество
«Янтарьэнерго»
236022, г. Калининград,
ул. Театральная, д. 34

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

15 декабря 2016 года

№ 39-000-04-2016

**I. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области,**

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1.	Строительство объекта капитального строительства	
	Реконструкцию объекта капитального строительства	
	Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта	
	Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	X
	Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	
2.	Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией	Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. № 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330

	Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»
	Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	№1206-16/ГГЭ-10690/02 от 02 ноября 2016 года
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	<u>ВЛ 330 кВ «Прегольская ТЭС – Северная 330»:</u> 39:03:000000:2318 (1 этап – опоры №226-№232; 2 этап – опоры №36-№42); 39:18:000000:420 (3 этап – опоры №131-№145); 39:03:080801:24 (4 этап – опоры №93-№98); 39:03:080914:234, 39:03:080914:239 (5 этап – опоры №55-№56); 39:03:090910:223, 39:03:090910:225 (6 этап – опоры №52-№53); 39:03:091003:40 (7 этап – опоры №1-№2); 39:05:061123:175 (8 этап – опоры №173-№175); 39:15:150303:8 (9 этап – опоры №106-№107) <u>ВЛ 330 кВ «Прегольская ТЭС – О-1 Центральная»:</u> 39:03:091003:40 (1 этап – опоры №1-№3)
	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	39:03:000000 39:18:000000 39:03:080801 39:03:080914 39:03:090910 39:03:091003 39:05:061123 39:15:150303

3.1.	Сведения о документации по планировке территории	Документация по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) для размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330» и «ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330, ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – 0-1 Центральная», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 октября 2016 года № 1078
3.2.	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой», 2016 год
4.	Адрес (местоположение) объекта:	Калининградская область, муниципальные образования: «Гурьевский городской округ», «Нивенское сельское поселение», «Городской округ «Город Калининград», «Светловский городской округ», «Зеленоградский городской округ»
5.	Краткие проектные характеристики линейного объекта:	
	ВЛ 330 кВ «Прегольская ТЭС – Северная 330»	
	Протяженность (длина) трассы	65 км
	Напряжение	330 кВ
	Количество цепей	1
	Грозозащита линии	грозотрос
	Типы изоляторов	стеклянные
	ВЛ 330 кВ «Прегольская ТЭС – 0-1 Центральная»	
	Протяженность (длина) трассы	5,2 км
	Напряжение	330 кВ
	Количество цепей	1
	Грозозащита линии	грозотрос
	Типы изоляторов	стеклянные

ВЛ 330 кВ «Прегольская ТЭС – Советск-330»	
Протяженность (длина) трассы	5,0 км
Напряжение	330 кВ
Количество цепей	1
Грозозащита линии	грозотрос
Типы изоляторов	стеклянные

Срок действия настоящего разрешения – до 15 апреля 2018 года в соответствии с разделом проектной документации «Проект организации строительства», утвержденной приказом АО «Янтарьэнерго» от 30 ноября 2016 года №409.

**Руководитель Агентства по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию
Калининградской области**

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)


(подпись)

Н.В. Васюкова
(расшифровка подписи)

15 декабря 2016 года

