

Исх. и-КАиС-1744 от 26.02.2015 г.  
На № и-КМИ-08/33343 от 10.11.2014г.

Начальнику управления  
земельных отношений  
комитета муниципального имущества  
и земельных ресурсов  
И.В. Хитриной

Уважаемая Илона Валентиновна!

В соответствии с вашим запросом о подготовке документов с целью определения возможности реализации на аукционе земельного участка по ул. Заводской в Московском районе г. Калининграда под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дополнение к исх. от 05.12.2014 № и-КАиС-13904 направляем информацию ОАО «Калининградгазификация» от 30.01.2015 № 637 о возможности подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети.

В соответствии с информацией, представленной ОАО «Калининградгазификация», подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети возможно после выполнения корректировки схемы газоснабжения пос. Прибрежный. Информировуем вас о том, что решение вопроса корректировки вышеуказанной схемы газоснабжения в администрации городского округа «Город Калининград» не принималось.


Информация ООО «Западная энергетическая компания» о возможности присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям будет направлена дополнительно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета  
архитектуры и строительства



А.Л. Крупин



  
27.02.15



Открытое акционерное общество  
по газификации и эксплуатации газового хозяйства  
"Калининградгазификация"  
**ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"**  
236029, Россия, г. Калининград,  
ул. Ст.л-та Сибирякова, 17  
тел.: (4012) 21-39-69; факс: (4012) 56-46-50  
E-mail: priem@gaz39.ru

Начальнику управления координации  
строительства и развития инженерной  
инфраструктуры Комитета  
архитектуры и строительства  
Администрации городского округа  
«Город Калининград»

№ 637 от « 30 » 01 2015 г.

Алферовой Л.П.

На вх. № 778 от 26.01.2015 г.

### Уважаемая Любовь Петровна!

На Ваш запрос от 20.01.2015г. исх. №и-КАиС-311 о подготовке технических условий на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети – физкультурно-оздоровительного комплекса, проектируемого на земельном участке по ул. Заводской в Московском районе г. Калининграда, с планируемым максимально-часовым расходом газа ориентировочно 600,0 м<sup>3</sup>/ч, сообщаем, что в соответствии со схемой газоснабжения «г. Калининград, пос. Прибрежное» (объект № 346-2007-и, выполнен ООО «Инвестпроект») расход указанного объекта предусмотрен в объеме 23,0 м<sup>3</sup>/ч.

Таким образом, для определения технической возможности подключения к сетям газораспределения вышеуказанного объекта необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения пос. Прибрежное, а также выполнить гидравлический расчет распределительного газопровода высокого давления, запроектированного к узлу редуцирования ШРП №6 по ул. Заводской в пос. Прибрежное (проект 53-2012, ООО «Строй Механика») с учетом вышеуказанных объемов транспортировки газа.

На основании изложенного, Общество будет готово вернуться к рассмотрению вопроса подготовки технических условий на газификацию объекта, по Вашему повторному обращению, только после внесения соответствующих изменений в ранее разработанные проектные решения.

Генеральный директор

Л. Е. Ковалёв