

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236035
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbiz@sege39.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 15.06.2015

Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236035

**Заключение эксперта № М.2203.1153.К.П.14 от 11.10.2022.
по протоколу лабораторных исследований, измерений**

При рассмотрении протокола измерений КЕО № 31563 от 11 октября 2022г. отделения исследования и измерения физических факторов ИЦЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510362 от 20 ноября 2015г, действует бессрочно) по направлению УРПН по Калининградской области № 310 от 07.10.2022. по адресу: г. Калининград, ул. Островского, д. № _____, кв. № _____ установлено:

Коэффициент естественной освещенности (с учетом погрешности прибора $\pm 6-8\%$) в жилой комнате составил 0,41%, при норме 0,5%, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, таблица 5.52, п. 1.

Эксперт,

врач по общей гигиене



Рабегина А.А.

Утверждаю:

Врио главного врача



Михеенко О.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdbuz@ege39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ А.354.1153.К.П.14.

11.10.2022г. 15⁰⁰ - 15³⁰

Калининград, ул. Островского,
Дом 1Б,

квартира
(место составления)

Мною, помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Романовой И.О. в присутствии гр. Коломеец Эдуарда Александровича, проживающего по адресу г. Калининград, ул. Островского, дом 1Б, квартира на основании направления Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 07.10.2022г. № 310 проведено сан.-эпидемиологическое обследование квартиры № и придомовой территории по Островского, дом 1Б на соответствие (не соответствие) обеспечению естественного освещения в квартире требованиям СанПин 2.1.3684-21 и СанПин 1.2.3685-21.

Установлено:

1-х комнатная квартира № до адресу ул. г.Калининград, ул. Островского, дом 1Б расположена на 1- этаже 6-ту этажного жилого дома типовой постройки 2004 г. Естественное освещение жилых комнат и кухни осуществляется через световые проёмы в наружных ограждающих световых проёмах, которые ориентированы на восточную сторону. На придомовой территории нап- стороны окон квартиры растут кусты яблони. с взрослыми кронами. Выходы на территорию из дома осуществляется из уровня 1-го этажа. В момент проведения сан.-эпидемиологического обследования в жилых помещениях сум-марно:

Помощник врача
по общей гигиене ФБУЗ «ЦГ и ФВКО»:

Романова И.О.

Заявитель:

Коломеец Э.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области")**


Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50 тел. (4012) 53-81-45, e-mail:kdfbz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510362

Утверждаю:
Руководитель ИИЦ, Зам. главного врача
М.Н. Харитонова
Подпись _____
Дата 11.10.2022.
ПРОТОКОЛ ИИЦ
ИССЛЕДОВАНИЯ



ПРОТОКОЛ № 31563

от 11.10.2022.

Измерений физических факторов (Освещенность)

- Дата и время проведения измерений: 11.10.2022. 09:40 - 10:00.
- Наименование объекта, где проводились измерения: жилое помещение.
Фактический адрес: г. Калининград, ул. Островского, д. № 1Б, кв. №
- Основание для проведения измерений: направление Управления Роспотребнадзора по КО № 310 от 07.10.2022.
- Измерения производились в присутствии: гр. Коломоец
- Наименование средств измерения, сведения о государственной поверке:

Наименование прибора	Заводской №, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке №	Дата	
			Поверено от	Поверено до
Люксметр "ТКА-ЛЮКС"	311195, 2003г.	С-СП/16-12-2021/119197756	16.12.2021	15.12.2022
Люксметр "ТКА-04/3"	021102, 2001г.	С-БН/13-05-2022/155247969	13.05.2022	12.05.2023
Термогигрометр "ИВА-6Н-Д"	3F98, 2016г.	С-БС/05-09-2022/183776681	05.09.2022	04.09.2023
Дальномер лазерный "LEICA DISTO X310"	0851420337, 2016г.	С-АК3/16-12-2021/118128587	16.12.2021	15.12.2022
Погрешность: ± 6%-8% (люксметры); ± 1.0 мм (дальномер); t ± 0.3С, рН ± 2% ; Р ± 2,5 гПа (термогигрометр)				

- Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:
ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Ответственный за оформление:	Должность	ФИО	Подпись
		Техник ОИиИФФ	Наумова Т.И.

7. Дополнительные сведения:

Температура, °C:


13,1-21,2 Давление в мм ртутного столба: 760

Относительная влажность, %:

67-52

Светопроемы вымыты, исправны, свободны от мебели и элементов светозащиты.

8. План-схема места проведения измерений :



9. Результаты измерений:

№ точки по плану	Место измерения	Рабочая поверхность	Рабочее место (профессия, должность), код рабочего места.	Освещенность на улице, лк измеренная (Ен)	Естественная освещенность в помещении, лк измеренная (Ев)	КЕО		
						КЕО= Ев*100/Ен, %	КЕО с учетом погрешности, %	норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилая комната. В расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в 1 м от стены противоположной оконному проему (ориентация светопроема на В).	Г-0,0	-	8300	34	0,41	0,41±0,07	0,5*

*СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.52, п.1.; СП 52.13330.2016, п. 5.3.

	Должность	ФИО	Подпись
Измерения провел(и):	Техник ОИИИФФ	Наумова Т.И.	
	Инженер ОИИИФФ	Федоров В.В.	
Результаты проверены:	Врио заведующего - ведущий инженер ОИИИФФ	Ковалёв Д.С.	

№ 31563 от 11.10.2022.

Общее количество страниц 2; стр.2.

Конец протокола.