

236022 г. Калининград
ул. Нарвская, 58

Тел./факс: (4012) 667111, 667113
E-mail: info@kts39.ru, teploset@klgd.ru

28.04.16г. № 8055
На № 449а от 20.04.2016г.

Администрация городского округа
«Город Калининград»
Комитет архитектуры и строительства
Начальнику управления координации
строительства и развития инженерной
инфраструктуры
Алферовой Л.П.
г. Калининград,
пл. Победы, 1 каб. 203

Уважаемая Любовь Петровна!

На Ваше заявление о выдаче технических условий на подключение к централизованным тепловым сетям объектов капитального строительства блокированных жилых домов по ул. Семипалатинской в Московском районе г. Калининграда, для реализации на аукционе земельного участка с кадастровым номером 39:15:141707:173, информируем.

Теплоснабжение данного района осуществляется от теплового источника котельная «П. Емельянова, 156 «б».

В настоящее время резерв мощности теплового источника котельная «П. Емельянова, 156 «б» отсутствует.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения», ввиду отсутствия резерва мощности теплового источника, МП «Калининградтеплосеть» отказывает в выдаче технических условий на подключение к централизованным тепловым сетям объектов капитального строительства блокированных жилых домов по ул. Семипалатинской в Московском районе г. Калининграда.

С уважением,
Директор технический



А.И. Запивалов